

Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву Привредног друштва за телекомуникациони инжењеринг „ТЕЛЕПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, Радничка бр. 9, за издавање локацијских услова за **катастарску парцелу број 782 у К.о. Латковић**, на основу члана 53.а, 54, 55, 56. и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015 и 89/2015) и решења Начелника Општинске управе Љиг 02 бр. ЛД 399 од 27.04.2009. године, којим се овлашћује Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу да потписује управна и вануправна акта издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БРОЈ 782 у К.о. Латковић
а за изградњу оптичког кабла на релацији NL – MSAN „Латковић 1“

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Просторни план Општине Љиг („Службени Гласник Општине Љиг“ број 5/2009);
- Уредба о локацијским условима („Службени гласник РС“ бр. 35/2015);
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015 и 89/2015);
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015);
- Правилник о класификацији објеката ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);

2. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

- Адреса локације: село Латковић
- Грађевинска парцела: Дефинисана је као катастарска парцела број **782 у К.о. Латковић**.
- Површина кат. парцеле бр. **782 у К.о. Латковић** је 02.76.05 ha;
- Врста земљишта: остало земљиште
- На предметној парцели је објекат – улица Дивчибарска изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката

3. КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА

- Класа објекта: локални телекомуникациони подземни вод
- Класификациони број: 222431
- Категорија објекта: Г

4. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ ОБЈЕКТУ

- Локацијски услови издају се у циљу изградње оптичког кабла на релацији NL – MSAN „Латковић 1“ планираног на кат. парцели бр. 712/9 у К.о. Липље;
- Оптички кабал ће служити као телекомуникациони спојни пут за повезивање нових локација приступних уређаја (MSAN/DSLAM) са централном концентрацијом, повезивањем базних станица и великих бизнис корисника, ради пружања савремених телекомуникационих услуга, проширења постојећих и увођења нових телекомуникационих сервиса.
- На основу приложеног идејног решења дати су подаци:
 - Тип објекта: Подземни инфраструктурни објекат електронских комуникација;
 - Врста радова: нова градња обухвата ископ рова, полагање цеви, постављање и монтажу оптичког кабла;
 - Дужина трасе: 1669 м;
 - Димензије рова: 0,4 x 1,0 м;
 - Пречник цеви: Ø 40 мм за полагање у ров и кроз цеви на прелазима Ø 110 мм на местима прелаза
 - Тип оптичког кабла: мономодни оптички кабал без металних елемената за увлачење (удувавање) у цев малог пречника
 - Предметни оптички кабал спаја се са постојећим оптичким каблом и приступном мрежом „Латковић 3“ – „Латковић 1“ који су изграђени по одобрењу СО Љиг, бр. 351-26/2007 од 01.03.2007. године.

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

5.1. Зона у којој се предметна парцела налази

- Катастарска парцела број **782 у К.о. Латковић** се налази изван обухвата Плана генералне регулације насеља Љиг, у сеоској зони ван градског грађевинског земљишта.

5.2. Намена земљишта

- Намена грађевинске парцеле: Предметна парцела је према подацима из Извода из листа непокретности број. 81 за К.о. Латковић улица Дивчибарска и изграђена пре доношења прописа о изградњи објеката.
- Катастарска парцела број **782 у К.о. Латковић** на основу Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“ бр. 105/2013 и 119/2013) представља државни пут II Б реда ознаке 362, на путном правцу Маљевић-Латковић-Дудовица-Лазаревац.

5.3. Урбанистички параметри

- Планирани степен искоришћености земљишта (Индекс или степен искоришћености земљишта је однос између бруто површине под објектом и површине грађевинске парцеле помножен бројем 100) грађевинске парцеле треба да буде мањи од **30%** што задовољава максималан који према Просторном плану Општине Љиг („Службени Гласник Општине Љиг“ број 5/2009) за објекте у зони ретке насељености износи **30%**. Степен изграђености (Индекс или степен изграђености је однос између бруто развијене изграђене површине свих надземних етажа корисног простора и површине парцеле) за објекте у зони ретке насељености износи **0,6**.

5.4. Урбанистичка мрежа линија

- Регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од општег интереса од парцела које имају другу намену.

- Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута), или у односу на граничну линију (кеј, траса пруге и сл.) и обележава за све постојеће и планиране саобраћајнице.
- Регулациона линија се обележава аналитичко- геодетски за све планиране саобраћајнице у насељу.
- Грађевинска линија је линија на којој се поставља грађевински објекат. Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију.
- Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању које је за поједине врсте објеката утврђено овим правилима.
- Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:
 - јавни државни путеви I реда – аутопутеви 40 метара;
 - остали јавни државни путеви I реда 20 метара;
 - јавни државни путеви II реда 10 метара;
 - општински путеви 5 метара.
- У заштитном појасу јавног пута је дозвољена градња, односно постављање, водовода, канализације, топловода, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл.

6. Општа правила изградње за инфраструктурне системе

- Градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације.
- За нова или изграђена насеља, утврђују се појасеви регулације за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди, паркови) у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута), као и ван тих зона (далеководи, магистрални гасоводи, топоводи и сл.).
- Опрема потребна за функционисање комуналне инфраструктуре, телекомуникацијских и радиодифузних система може се инсталирати и у постојеће или новоизграђене објекте друге намене уз прибављену сагласност власника (корисника) пословних или стамбених објеката.
- Надземни водови постављају се на стубове.
- За подземне и надземне објекте и мреже инфраструктуре, као и стубове који се не граде у зони намењеној изградњи објеката од општег интереса, односно у појасу регулације, потребно је прибавити претходну сагласност власника (корисника) парцела, као и друге услове које одреди надлежни орган.
- Дистрибутивну мрежу пројектовати тако да се прихвате сви постојећи претплатници и реше сви евидентирани захтеви без употребе двојних прикључака или уређаја за вишеструко искоришћење парица.
- Новопланирану приступну мрежу планирати тако да дужина претплатничке петље не прелази 2000 метара.
- Радове изводити у свему према издатим условима „Јавног предузећа „Путеви Србије“ који се прибављају у поступку издавања локацијских услова за постављање инсталација у земљишном ј и заштитном појасу државног пута I и II реда;
- Радове изводити у свему према издатим условима Електродистрибуције „Лазаревац“ и Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д;
- Приликом почетка извођења радова, исти се морају пријавити саобраћајном као и грађевинском инспектору.
- Ако се у току радова наиђе на подземне инсталације које нису евидентирани у катастру, исте се морају пријавити надлежном органу Општине Љиг.
- Ако у току извођења радова дође до оштећења коловоза, након завршетка радова сва оштећења се морају прописно санирати и вратити у стање које омогућује у грађевинско-техничком погледу безбедан саобраћај и безбедност возила на путу.

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

6.1. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

- Како за подручје планиране изградње предметног објекта не постоје детаљна геотехничка истраживања то је потребно ићи у прорачуне са могућим искоришћењем дозвољеног оптерећења тла у распону од 150 до 200 kN/m².

6.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

- Заштита од пожара: Објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС” број 111/2009 и 20/2015).
- Заштита путева: Положај објекта мора бити реализован у складу са Законом о јавним путевима („Службени гласник РС” бр.101/2005, 104/2013);
- Заштита животне средине: Објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09).

7. УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА

7.1. Услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац

- Условима за израду техничке документације издатим од стране **ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац, под бројем 09.13.-06.01.3-233947/2-2015 од 17. новембра 2015.** године је наведено да на предметној локацији нема подземних ел.ен. објеката, као и да постоји надземна мрежа ниског напона 1 kV која је видна на терену и није учртана.
- Потребно је изградњом предузети све мере обезбеђења заштите како на било који начин не би дошло до угрожавања и оштећења постојећих електроенергетских објеката. На местима где су изградњом телекомуникационих објеката угрожени електроенергетски објекти придржавати се правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV. Извођач је обавезан да преузме све потребне мере и одговарајуће мере предострожности, како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и електричне исправности електроенергетских објеката, који су оријентационо учртани на ситуацији трасе предметне телекомуникационе мреже.
- Посебно се указује извођачу радова да не угрози стабилноист армирано – бетонских стубова а све у складу са техничким препорукама ЕД Србије ТП-9,
- Приликом извођења радова у близини постојећих електроенергетских објеката обавезан је стални надзор овлашћеног представника Електродистрибуције Лазаревац те је извођач обавезан да се, најмање 10 дана пре почетка извођења радова, писмено обрати Извршној јединици Електродистрибуције Лазаревац и затражи одређивање стручног лица, које ће присуствовати радовима и констатовати да ли су радови изведени по важећим прописима Техничке препоруке ЕД Србије бр. 3 и према датим условима.
- **Обавезан је ручни ископ приликом извођења радова у близини електроенергетских објеката.**
- У случају оштећења електроенергетских објеката, прекида напајања потрошача ел. енергије, инвеститор (извођач) радова је дужан да надокнади штету и сноси законске последице које из тога произилазе.
- Ел. ен објекти учртани су на ситуационом плану трасе оптичког кабла као саставни део локацијских услова.

7.2. Услови ЈП „Путеви Србије“

- Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати поред предметног пута уз испуњење услова издатих од стране **ЈП „Путеви Србије“** под бројем III број: 953-24376/15 од 23. новембра 2015. године, за израду оптичког кабла на релацији НЛ-МСАН „Латковић 1“ поред државног пута ПБ реда бр. 362 (по старој категоризацији регионални пут Р-2056, деоница 1074 од чвора 1044 Маљевићи на км 2+004 до чвора 1045 за Латковић на км 15+241) према Референтном систему Републичке дирекције за путеве. Ови услови имају важност једне године и могу се користити искључиво у сврху израде локацијских услова за изградњу предметних инсталација и техничке документације за изградњу предметних инсталација, и саставни су део локацијских услова.

Остали услови

- На катастарској парцели на основу Уверења о подацима последњег стања у катастру водова за К.о Латковић, издатим под бројем 956-01-16/2015 од 10.06.2015. год. од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Љиг, нема евиденције о подземним водовима и инсталацијама.

8. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПРИБАВЉЕНА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- Идејно решење за изградњу оптичког кабла на релцији НЛ – МСАН „Латковић 1“ израђено у септембру месецу 2015. год. од стране Привредног друштва за телекомуникациони инжењеринг „ТЕЛЕПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, а главни пројектант је Љиљана Вуковић, дипл. инж. грађ, бр. лиценце 353 1029 03;
- Катастарско – топографски план предметне парцеле;
- Извод из листа непокретности број 81 за К.о. Латковић, издат под бројем 952-1/2015-741 од 06.07.2015. год;
- Копија плана издата од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Љиг, број 953-1/2015-104 од 14.08.2015. год;
- Уверење о подацима последњег стања у катастру водова издато под бројем 956-01-23/2015 од 19.08.2015. год. од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Љиг
- Услови ЈП „Путеви Србије“ издати под бројем III број: 953-24376/15 од 23. новембра 2015. године
- Услови издати од старне ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац, под бројем 09.13.-06.01.3-233947/2-2015 од 17. новембра 2015. Године.

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу, израђени у складу са чланом 118а Закона и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докуменатције према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015), у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања грађевинске дозволе.
- Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи.
- Доказ о решеним правно – имовинским односима са власником / корисником предметне парцеле за ангажовање дела земљишта, односно заузеће јавне површине према техничкој и осталој документацији.
- Остале сагласности одређене Локацијским условима.
- Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу.
- Такса за израду ових услова наплаћена је у износу од 48.150,00 динара на основу Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг“, број 10/2012 и 1/2013).
- Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске дозволе издате у складу са овим условима
- На локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор надлежном Општинском већу, преко Одељења за општу управу општинске управе општине Љиг, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, таксиран са 150,00 динара административне таксе.

Прилог:

-Услови „ЈП“ Путеви Србије

-Услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац

Доставити:

- Привредном друштву за телекомуникациони инжењеринг „ТЕЛЕПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, Радничка бр. 9, 2×
- Архиви, 1×

ОБРАДИО:

Виши сарадник за урбанизам и грађ.
Сања Спасојевић



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ната Јовчић, дипл. правник



Број:

датум:

Београд, Булевар Краља Александра бр. 282

www.putevi-srbije.rs

Наш III број: 953-24376/15 23-11-2015

ОПШТИНА ЉИГ - ОПШТИНСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА

ПРИМЉЕНО: 24.11.2015			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
02			

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", Бул. краља Александра бр. 282, Београд, као ималац јавних овлашћења у спровођењу обједињене процедуре, поступајући по захтеву Општине Љиг, општинске управе, Одељења за општу управу 02. број 350-71/2015 од 05.11.2015. године, за издавање услова за израду пројектне документације у поступку издавања Локацијских услова у складу са чланом 86 и 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), за изградњу оптичког кабла на релацији НЛ-МСАН „Латковић 1“, на основу члана 14. став 1 тачка 2) и 3) Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12) издаје:

УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

I Подносиоцу захтева, Општини Љиг, општинској управи, Одељењу за општу управу, издају се услови у складу са Информацијом о локацији 02 број 350-70-1/2015 од 04.11.2015. године за изградњу оптичког кабла на релацији НЛ-МСАН „Латковић 1“ поред државног пута IIБ реда број 362 (по старој категоризацији регионални пут Р-2056, деоница 1074 од чвора 1044 Маљевићи на км 2+004 до чвора 1045 за Латковић на км 15+241 према Референтном систему Републичке дирекције за путеве а до доношења новог у складу са Уредбом о категоризацији државних путева ("Сл. Гласник РС" бр.105/2013 и 119/2013)) (у даљем тексту: предметни пут).

II Ови услови имају важност једне године и могу се користити искључиво у сврху израде:

- Локацијских услова за изградњу предметних инсталација,
- Техничке документације за изградњу предметних инсталација

III Инсталације из тачке I ових услова могу се планирати на локацији и то:

- **Поред државног пута IIБ реда број 362**, на предметној деоници на оквирној стационажи од км 13+343 до км 15+012 са леве стране пута

Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати поред предметног пута уз испуњење следећих услова:

1. Општи услови за постављање предметних инсталација поред предметног пута:


- предвидети проширење предметног пута на прописану ширину коловоза са ивичним тракама у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник бр.50/2011), као и другим техничким прописима или важећим планским документима);

2. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред предметног пута:

- предметне инсталације планирати минимално **3,00 м** од крајње тачке попречног профила државног пута или уз спољну ивицу катастарске парцеле пута;
- у зони у којој су објекти изграђени у непосредној близини регулационе линије неопходно је планирати адекватну заштиту темеља предметних објеката;
- на местима где није могуће задовољити услове из предходних ставова, инсталације планирати максимално удаљене од спољне ивице коловоза предметног пута уз саму ивицу катастарске парцеле која припада предметном путу и испројектовати адекватну заштиту трупa и објеката предметног пута;



3. Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама постављеним поред и испод предметног пута, а на основу извода из катастра подземних инсталација, тј. прибавити положаје инсталација од комуналних предузећа и надлежних организација за управљање тим инсталацијама и планираних инсталација;
4. Пројектна документација мора бити пројектована тако да предметна инсталација не угрожава стабилност државног пута и обезбеђује услове за несметано одвијање саобраћаја на државном путу као и да не омета одржавање предметне деонице државног пута;
5. Да се ситуациони план за изградњу предметне инсталације уради на катастарско-топографској подлози у складу са Законом о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима ("Сл. гласник", бр. 72/09) која је оверена од надлежне Службе за катастар непокретности РГЗ-а или од геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког завода;
6. Да техничку документацију изради предузеће, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације за ту врсту објеката и које има запослена лица са лиценцом за одговорног пројектанта која имају одговарајуће резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката;
7. Катастарске парцеле које припадају предметном путу и користе се за постављање предметних инсталација утврдити на основу копија планова и извода из поседовних листова прибављених од стране Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са решењем издатим од тог републичког завода;
8. У техничкој документацији морају бити наведене све апсолутне висинске коте предметног пута;
9. Техничка документација за предметне инсталације поред и испод предметног пута поред опште документације мора да садржи:
 - ⇒ тачне стационаже предметног пута, за постављање предметних инсталација:
 - на почетку и крају паралелног вођења предметних инсталација
 - на месту лома и прекида предметних инсталација,
 - на месту промене пречника инсталација,
 - на местима уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које припадају предметном путу.
 - Тачне стационаже предметних инсталација поред предметног пута утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже прибављене од стручних служби предузећа за путеве којем је предметни пут поверен на одржавање и заштиту;
 - ⇒ технички опис којим се дефинише траса инсталације са свим својим елементима као и опис технологије извођења радова;
 - ⇒ трасу предметних инсталација уцртану на ситуационом плану (катастарској подлози из тачке 5. ових услова, са катастарским подацима) са уписаном ознаком, бројем и стационажом пута, са назначеном дужином и пречником и растојањима од ивице коловоза предметног пута;
 - ⇒ геодетски снимљене попречне профиле предметног пута:
 - на почетку и крају паралелног вођења предметних инсталација
 - на месту лома и прекида предметних инсталација,
 - на месту промене пречника инсталација,
 - на местима уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које припадају предметном путу
 - са свим елементима пута и границама парцела на којима се налази пут, у размери 1:100/100, и то са уцртаним положајем инсталација и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (стационажа пута, пречник инсталације, и др.),
 - ⇒ табеларни преглед постављања предметних инсталација поред предметног пута, који мора бити сачињен у складу са подацима наведеним у пројекту и оверен печатом и потписом одговорног пројектанта.



Ситуациони приказ, попречни профил, табеларни прегледи са свим горе дефинисаним елементима морају се налазити и у примерцима техничке документације, који се подносе за проверу.

Уз предметни захтев приложена је следећа документација:

- Информација о локацији 02 број 350-70-1/2015 од 04.11.2015. године издата од стране Општине Љиг, општинске управе, Одељења за општу управу;
- Копија плана за кат. парц. 782 КО Латковић од 05.11.2015. године РГЗ СКН Љиг;
- Уверење о подацима последњег стања у катастру водова број 956-01-16/2015 од 10.06.2015. године
- Извод из листа непокретности број 81 КО Латковић број 952-1/2015-741 од 06.07.2015. године РГЗ СКН Љиг;
- ИДР - Идејно решење за изградњу оптичког кабла на релацији НЛ-МСАН „Латковић 1“ у дигиталној форми које је урадио „Телепројект“ Београд, са одговорним пројектантом: Љиљана Вуковић, дип.ел.инж. – лиценца број 353 1029 03, које је урађено према Правилнику о техничкој документацији у складу са обједињеном процедуром и садржи 0- главна свеска и 1- идејно решење;

Ови услови не производе правно дејство за део локације предметне инсталације, који су у складу са предлогом техничке документације пројектовани на к.п. чији су власници - корисници, друга, физичка и правна лица. Инвеститор се обавезује да реши имовинско правне односе на к.п. са корисницима - власницима за ангажовање дела њиховог земљишта у складу са техничком и осталом документацијом.

Упућује се инвеститор да пре почетка извођења радова за предметну изградњу са ЈП „Путеви Србије“ уреди имовинско правне односе за заузеће јавне површине- државног пута а према достављеној техничкој документацији.

Пре издавања сагласности за постављање предметних инсталација, посебним уговором биће регулисано плаћање накнаде за коришћење-закуп дела земљишног појаса предметног пута, у складу са Одлуком о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. гласник РС", бр. 16/2009). (члан 6. - За постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. (у даљем тексту: инсталација) на државном путу, плаћа се накнада у висини од 24,00 динара по метру постављених инсталација пречника (ширине) до 0,01 метара, а за инсталације већег пречника (ширине), накнада се сразмерно повећању пречника (ширине) линеарно увећава. Накнада из става 1. овог члана плаћа се једнократно, приликом закључења уговора.)

У циљу добијања коначне сагласности потребно је да инвеститор, уз позив на број и датум ових услова, достави следеће:

1. Захтев за издавање сагласности (**са позивом на број и датум ових услова**) који подносе предузећа или друга правна лица треба да садржи:
 - тачан назив и адресу инвеститора,
 - податке овлашћеном лицу инвеститора за потписивање уговора за плаћање накнада по Закону о путевима;
 - регистарски број инвеститора;
 - матични број инвеститора;
 - ПИБ инвеститора;
 - текући рачун инвеститора.
2. Фотокопију услова издатих од ЈП "Путеви Србије".
3. Копије планова и изводи из земљишних књига, или поседовних листова, за катастарске парцеле на којима се налазе предметни пут и на које се постављају предметне инсталације, са податком о бројевима и корисницима тих парцела.
4. Уколико захтев не подноси републички или општински орган или јавно предузеће, доказ о уплати прописане републичке административне таксе сходно Закону о административним



таксама Републике Србије (800,00 динара у корист буџета Р. Србије, на текући рачун 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 и са позивом на број 32-022).

5. Техничку документацију, у потребном броју примерака на оверу, уз приложени извештај техничке контроле у складу са чланом 129. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14).
6. Саобраћајно техничко решење радне сигнализације за време извођења радова.

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", БЕОГРАД
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Зоран Стојиљковић, дипл. грађ. инж.

Достављено:

1. Општина Љиг, општинска управа, Одељење за општу управу
2. Инспекцији за државне путеве Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
3. ПЗП „Београд“ Видска 24, Београд
4. Надзорном органу ЈП "Путеви Србије" у ПЗП „Београд“ Видска 24, Београд
5. ЈП "Путеви Србије", Београд, Одељењу техничких послова за одржавање и заштиту
6. ЈП "Путеви Србије", Београд, Архиви

Обрађивач



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

ПРИМЉЕНО

23.11.2015

Бр. јаз.	Број	Прилог	Број
02			

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. БЕОГРАД
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ
Наш број: 09.13. - 06.01.3 - 233947/2 - 2015
Ваш број: 02 број 350-71/2015
Датум: 17. новембар 2015. године
ЛАЗАРЕВАЦ

Општина Љиг
Општинска управа
Одељење за општу управу

Предмет : Захтев за издавање услови за израду техничке документације за изградњу – постављање подземних инсталација у земљишном појасу државног пута II реда, ознаке 362 на путном правцу Маљевић – Латковић – Дудовица – Лазаревац односно на к.п. 782 К.О. Латковић

На горе наведеној парцели ЕД Лазаревац нема подземних ел.ен.објеката . Постоји надземна мрежа ниског напона 1kV која је видна на терену и није учтана.

Потребно је да Вашом изградњом телекомуникационе мреже предумете све потребне мере обезбеђења и заштите како на било који начин не би дошло до угрожавања и оштећења постојећих електроенергетских објеката. На местима где су изградњом телекомуникационе мреже угрожени наши електроенергетски објекти, придржавати се Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV. Извођач је обавезан да преузме све потребне мере и одговарајуће мере предострожности како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и електричне исправности електроенергетских објекат, који су оријентационо учтани на ситуацији трасе предметне телекомуникационе мреже.

Посебно се указује извођачу (инвеститору) радова да не угрози стабилност армирано-бетонских стубова а све у складу са Техничким препорукама ЕД Србије ТП-9.

Приликом извођења радова у близини постојећих електроенергетских објеката обавезан је стални надзор овлашћеног представника Електродистрибуције Лазаревац те је извођач обавезан да се , најмање 10 дана пре почетка извођења радова , писмено обрати Извршној јединици Електродистрибуције Лазаревац и затражи одређивање стручног лица , које ће присуствовати радовима и констатовати да ли су радови изведени по важећим прописима Техничке препоруке ЕД Србије бр.3 и према датим условима.

Обавезан је ручни ископ приликом извођења радова у близини електроенергетских објеката.

У случају оштећења електроенергетских објеката , прекида напајања потрошача ел.енергијом , инвеститор (извођач) радова дужан је да надокнади нашем предузећу штету и сноси законске последице које из тога произилазе .

С поштовањем,

Акт доставити:

- 1 х Подносиоцу захтева
- 1 х Служби енергетике
- 1 х Архиви

ДИРЕКТОР ОГРАНКА
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ
Веселин Шигековић, дипл. ел. инж.

БЕОГРАД
311

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

11 000 Београд
Масарикова 1-3

Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466